



160010270481

检 验 报 告

报告编号: JAW2021087

产品名称: 电绝缘服装

生产单位: 天津双安劳保橡胶有限公司

送检单位: 天津双安劳保橡胶有限公司

受检单位: 天津双安劳保橡胶有限公司

检验类别: 委托检验

天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心



声 明

- 1、报告无计量认证合格章、国家安全生产检测检验资质章和国家安全生产检测检验机构公章无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、报告无授权签字人批准无效。
- 4、报告部分复制无效，经本机构同意复制的报告需重新加盖检验专用章确认。
- 5、委托检验仅对来样负责，检测结果供委托方了解样品质量之用。
- 6、对检验报告如有异议，应于收到报告之日起15日内提出，逾期不予受理。

地址：天津市西青区海泰绿色产业基地F座2门401室

邮编：300384

电话：（022）23796013


传真：（022）23796013

邮箱：zhijian51@sina.com 1316510111@qq.com

天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心 检验报告

编号: JAW2021087

第 1 页 共 2 页

产品名称	电绝缘服装	企业产品规格型号	10KV
产品类别	/		
受检单位	天津双安劳保橡胶有限公司	商 标	/
地 址	天津市河西区珠江道81号	邮政编码	/
联 系 人	/	联系电话	/
任务来源	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2021年03月02日
抽 样 者	/	送 样 者	/
样品数量	1套	抽样方式	/
样品状态	未见异常	生产日期	/
检验类别	委托检验	安全标志标识编号	/
检验依据	DL/T 1125-2009 《10kV带电作业用绝缘服装》		
检验项目	电性能要求		
检验结论	<p>该样品依据DL/T 1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》标准检验，其所检结果详见报告内容</p> <div style="text-align: right;">  <p>（检验专用章）</p> <p>签发日期： 2021年03月03日</p> </div>		
备 注	/		

批准:

李素

审核:

王瑞琳

天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心

检验报告

编号: JAW2021087

第 2 页 共 2 页

检验结果汇总					
序号	检验项目	标准要求	检验结果	本项结论	备注
1	电性能要求	10KV预防性检验 试验电压(工频)为20kV, 试验时间为3min, 不得击穿	上衣: 无闪络、无击穿、无明显发热 裤子: 无闪络、无击穿、无明显发热	合格	/

样品照片

