

郑州兴安电力设备有限公司

绝缘多功能关节梯（LHF-640）检测记录

检测结果				
序号	检验项目	检验内容	结果	检验签章
1	水平强度	允许工作负荷：1300N	符合	
2	水平弯曲	梯框残余变形不超过梯框0.1%	符合	
3	侧稳定检验	梯脚与地面保持接触无移动	符合	
4	踏板强度检验	载荷卸载后，踏板残余变形不得超过踏板长度0.1%	符合	
5	侧滑检验	梯脚在整个试验面不得移位	符合	
6	稳定性试验 (仅对人字梯、折梯做此试验)	前稳定试验：将梯放在地面上成工作状态（与地面成75°C±5°C）；在其顶部第二个踏板上均匀施加1000N载荷，然后在梯正面顶端中心处施加120N的水平拉力(力的方向垂直于踏板)。梯脚应保持与地面接触，无移动。	符合	
7	工频耐压试验	150kv/0.6m, 1min 试验中应无闪络、击穿和明显发热	符合	
备注：本表检测依据为 GB/T 17620-2008<带电作业用绝缘硬梯>				

郑州兴安电力设备有限公司

检测日期：2023年12月1日

