



170021020372 (2020)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2020M0795




认证委托人	泰州市三江消防器材有限公司
产品型号名称	20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有衬里消防水带
检 验 类 别	型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2020M0795

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	泰州市三江消防器材有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市三江消防器材有限公司	生产日期	2020年04月15日
生产企业	泰州市三江消防器材有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根；衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020年05月06日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》 CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期：2020年6月10日</p> </div>		
备 注			

批准：徐耀亮

审核：诸容

编制：姜敏

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2020M0795

共04页 第02页

认证委托人	泰州市三江消防器材有限公司		
通讯地址	江苏省泰州市寺巷镇人民路西首		
联系电话	0523-86815556	传 真	0523-86819148

产品照片



一
監
格
用

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No : Zb2020M0795

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 有衬里消防水带
2. 型号规格: 20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
3. 生产者: 泰州市三江消防器材有限公司
4. 生产企业: 泰州市三江消防器材有限公司

二、产品特性描述

1. 编织层结构

经线材质、型号、股数: 涤纶长丝 2000D×1股

纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝 1000D×7股

2. 编织层编织方法: 斜纹圆织

3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 厚度: 0.4±0.1mm

4. 外覆材质<适用时>: /

5. 外套结构<适用时>: /

6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线

名称: 涤纶长丝

型号规格: 1000D

生产企业: 浙江古纤道绿色纤维有限公司

2. 聚氨酯衬里

型号规格: ER-88AS

生产企业: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 泰州市三江消防器材有限公司

No: Zb2020M0795

产品型号: 20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观质量	织物层	合格
		衬里	合格
2	内 径 (mm)	63.5 $\begin{matrix} +2.0 \\ 0 \end{matrix}$	合格
3	长 度 (m)	60 $\begin{matrix} +0.4 \\ 0 \end{matrix}$	60.10
4	单位长度质量 (g/m)	≤480	311
5	试验压力下状况	在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
6	爆破压力 (MPa)	≥6.0	7.08
		无经线断裂现象。	合格
7	延伸率 (%)	≤8	2.7
8	膨胀率 (%)	≤8	6.6
9	扭转方向	不应产生逆时针扭转。	合格
10	黏附性	在55°C条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无黏附现象。	合格
11	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)	≥20	62.7
12	扯断伸长率 (%)	≥280	388.4
13	扯断强度 (MPa)	≥12	50.2
14	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	≥75
		爆破压力 (%)	≥75
15	耐磨性能	耐磨次数	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。
16	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格
17	标 志	水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格

国家消防装备质量监督检验中心