



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



No Zb201021541

检 验 报 告

受检单位名称 泰州市三江消防器材有限公司

产品型号名称 KD65型内扣式接口

检 验 类 别 型式认可发证检验





国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201021541

共03页 第01页

产品名称	内扣式接口	型号规格	KD65
受检单位	泰州市三江消防器材有限公司	商 标	沱雨
生产单位	泰州市三江消防器材有限公司	检验类别	型式认可发证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	300只
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2010年10月11日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2010年10月25日
样品数量	10只	生产日期	2010年10月03日
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式认可发证检验项目		
检 验 结 论	泰州市三江消防器材有限公司生产的 KD65 型内扣式接口按CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》和GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》进行了检验, 综合评定为合格。		
备 注	<div style="text-align: right;">  签发日期: 2010年12月3日 </div>		

批准: 

审核: 

编制: P5. 101

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201021541

共03页 第02页

生产单位	泰州市三江消防器材有限公司		
通讯地址	江苏省泰州市寺巷镇人民路西首		
法人代表	刘刚	邮政编码	225316
传 真	0523-86819148	联系电话	0523-86815556

产品照片



内扣式接口检验结果汇总表

生产单位: 泰州市三江消防器材有限公司

№ Zb201021541

型号规格: KD65

共03页 第03页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			
1	基本尺寸 /mm	d	63.5 ⁰ _{-0.74}	63.31	63.26	63.41
		D	111 ⁰ _{-1.4}	110.34	110.46	110.28
		D ₁	98 ⁰ _{-0.87}	97.93	97.86	97.71
		D ₂	90 ⁰ _{-0.87}	89.58	89.67	89.52
		D ₃	76 ^{+0.74} ₀	76.27	76.09	76.20
		m	12 ⁰ _{-0.70}	11.76	11.57	11.61
		n	5.5±0.09	5.53	5.56	5.55
		L	≥82.5	84.48	84.76	84.53
		L ₁	55 ⁰ _{-3.0}	53.76	53.48	53.59
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。			合格	
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。			合格	
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外,其他接口从1.5m高处自由落下5次,应无损坏。试验后应能正常操作使用。			合格	
5	耐腐蚀性能	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。			合格	
6	密封性能	在0.3MPa水压下,不应发生渗漏现象。			合格	
		在公称压力水压下,不应发生渗漏现象。			合格	
7	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。			合格	
8	操作力矩/N·m	0.5~2.5	1.9	2.0	1.9	

国家消防装备质量监督检验中心