



210221340054

检测报告

(Test Report)

报告编号 (Report NO.) : WYW2024328

商品名称
(Merchandise name) Raxwell 35kV橡胶带电作业用绝缘手套

受检单位
(Inspection Unit) 瑞氮维尔工业科技有限公司

生产单位
(Manufacture Unit) /

委托单位
(Entrustment company) 瑞氮维尔工业科技有限公司

检测类别
(Test Category) 委托检测

天津五十一站质量检验中心有限公司

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co., Ltd.

注 意 事 项

NOTICE

1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。

Test report is invalid without the “Stamp of test report” or that of test on it.

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。

Copy test report is invalid without the “Duplication of test report” or that of test department re-stamped on it.

3、报告无审核、批准人员签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the person for verification and the person for approval.

4、报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the overdue, or they will not be accepted by us unit of accepting.

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

地 址：天津市高新区海泰绿色产业基地F座2门401室

Address: 401, F-2, Green Industrial Base, Xiqing District, Tianjin, China .

邮 编 (Post code) : 300384

电 话 (Tel) : 022-23796013 (Fax)

网 址 (Web Site) : <http://www.zhijian51.cn>

电 邮 (E-mail) : zhijian51@sina.com

天津五十一站质量检验中心有限公司

检测报告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report


报告编号 (Report No.) : WYW2024328

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)

商品名称 (Merchandise name)	Raxwell 35kV橡胶带电作业用绝缘手套	规格型号 (Model/Type)	35kV
受检单位 (Inspection Unit)	瑞氮维尔工业科技有限公司	商标 (Brand)	/
生产单位 (Manufacture Unit)	/	检测类型 (Test Category)	委托检测
抽样地点 (Place)	/	样品等级 (Sample Grade)	/
样品数量 (Quantity)	3副	到样日期 (Arrive the date of kind)	2024年03月15日
抽样基数 (Cardinal Description)	/	生产日期/批号 (Date/Batch Number)	/
样品描述 (Sample Description)	未见异常	试验环境 (Test Environment)	21°C 48%
检验依据 (Standard)	Q/HJYT0001-2019 《带电作业用绝缘手套》		
检测项目 (Test Items)	拉伸强度及扯断伸长率, 电气性能要求		
检测结论 (Conclusion)	依据Q/HJYT0001-2019《带电作业用绝缘手套》标准检验, 其所检指标均见附页内容。		
备注 (Note)	/		
受检 单位 通讯 资料	地址 (Address)	太仓市沙溪镇沙南西路488号	
	电话 (Tel)	15557368766	
	联系人 (Contact Person)	张顺海	

批准
(Approver) 

审核
(Verifier) 

编制
(Authorized strength) 



天津五十一站质量检验中心有限公司

检测报告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report

报告编号 (Report No.) : WYW2024328

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果		结论
1	拉伸强度及扯断伸长率	MPa	平均拉伸强度应不低于16MPa	19		合格
		%	平均扯断伸长率应不低于600%	762		
2	电气性能要求	mA	最低耐受电压: 45kV		未击穿	合格
			验证试验电压: 35kV		1#左	12
			泄漏电流: ≤22mA		1#右	12
			试电时间: 3min		2#左	12
					2#右	12

以下空白